

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 3)

Bescheinigung Dunstabzugsanlagen

Anschrift und Reg.-Nummer des Schornsteinfegerbetriebes; bei fehlender Registrierung Handwerkskammer, bei der der Betrieb in die Handwerksrolle eingetragen ist bzw. bei der die Anzeige nach § 8 EU/EWR-Handwerk-Verordnung erstattet wurde		Tag der Überprüfung:							
		<input type="checkbox"/> wiederkehrende Überprüfung							
Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters		Ausfertigung für den							
		Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: Gebäudeteil:							
Bescheinigung		über das Ergebnis der Überprüfung an Dunstabzugsanlagen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 der Überprüfungsverordnung – ÜV							
Angaben zur Dunstabzugsanlage									
Dunstabzugsanlage mit:		Anzahl	<input type="checkbox"/> Dunstabzugsanlage(n)/ <input type="checkbox"/> Lüftungsdecke für:		Lage des Ventilators				
Herd	Grill	Friteuse	Pizzaofen	Gyros / Kebab	<input type="checkbox"/> in der Dunsthaube <input type="checkbox"/> in der Dunstleitung <input type="checkbox"/> im Dachgeschoss <input type="checkbox"/> an der Mündung				
<input type="checkbox"/> Elektro	<input type="checkbox"/> Elektro	<input type="checkbox"/> Elektro	<input type="checkbox"/> Elektro	<input type="checkbox"/> Elektro					
<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Gas					
<input type="checkbox"/> Öl/Festbrenn.	<input type="checkbox"/> Holzkohle		Soll m³/h	Ist m³/h					
überprüftes Anlagenteil:			Befund:		Mangel:				
			beschädigt		verschmutzt				
1	Dunsthaube(n)/Lüftungsdecke		nein	ja	nein	leicht	stark	ja	nein
1.1	Aerosolabscheider/Filter								
1.2	Oberflächen der Dunsthaube(n)/Lüftungsdecke								
1.3	Fettfangrinne								
1.4	Sicherheitsstrecke (Lüftungsanlage-Gasgerät) in Ordnung?					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
2	Dunstleitung (überwiegend horizontaler Leitungsabschnitt)								
2.1	im Bereich der Küche								
2.2	im Bereich außerhalb der Küche								
3	Dunstschacht (überw. vertik. Leitungsabschnitt)								
4	Ventilator								
Folgende Anlagenteile konnten nicht eingesehen werden (inkl. Begründung):									

<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt: <input type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt.	
<input type="checkbox"/> Die Mängel stellen zur Zeit noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.	
<input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.	
<input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Dunstabzugsanlage erforderlich.	
Messgeräteprüfstelle:	Prüftermin:
	Wurden Mängel festgestellt, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt wurden.
Datum	Vorname, Name
Unterschrift“	

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. November 2014

Michael M ü l l e r
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt