



BACnet in öffentlichen Gebäuden

(BACnet 2017)

1. Ergänzung Mai 2021

AMEV-Testat für zertifizierte BACnet-Geräte

Ab der BACnet Revision 1.14 sind einige BIBBs im BACnet Standard 135-2012 als „deprecated“ (veraltet) gekennzeichnet worden und sollen für das Geräte Profil B-BC nicht mehr verwendet werden.

Aktuell, Mai 2021 werden diese BIBBs für die Ausstellung eines AMEV-Testats für zertifizierte BACnet-Geräte benötigt.

Aus diesem Grund, wird mit diesem Schreiben festgelegt, dass das AMEV-Testat für zertifizierte BACnet-Geräte ab der Revision 1.14 ausgestellt wird, auch wenn die im Folgenden aufgeführten BIBBs fehlen:

- Alarm and Event – Alarm Summary – B (AE-ASUM-B)
- Alarm and Event – Enrollment Summary – B (AE-ESUM-B)

Siehe „deprecated BIBBs“ aus der „ANSI/ASHRAE Addenda an, at, au, av, aw, ax, and az to ANSI/ASHRAE Standard 135-2012“.

<http://www.bacnet.org/Addenda/Add-135-2012-an-at-au-av-aw-ax-az-Final.pdf>

Köln, 17.05.2021

.....
(AMEV Obmann BACnet)